

Kezelési és használati útmutató targoncához üzemanyagot biztosító gázpalackhoz

I. A kiürült palack leszerelése:

1. Zárja el a palack szelepét.
2. A fekete működtető kar 90° + 90°-os elfordításával oldja fel a kötést a szelep és a gyorscsatlakozó háza között.
3. Óvatosan húzza ki a szelepből a csatlakozóházat.
4. Szüntesse meg a palack rögzítését a targoncához.
5. Vegye le a palackot és tegye az üres palackok közé a tárolóba.



II. A megtöltött palack felszerelése

1. Ellenőrizze a szelep zárt állapotát.
2. A zárónya leszedése után ellenőrizze a szelep csatlakozórészében lévő tömítés meglétét és állapotát *(ha sérülést lát a belső felületén, azonnal cserélje ki)*.
3. Rögzítse a targoncán a palackot elmozdulásmentesen.
4. Óvatosan helyezze a csatlakozóház csomóját a szelepbe.
5. Fordítsa először 90°-kal a működtető kart *(ezzel rögzítette a szelephez)*.
6. Újabb 90°-kal elfordítva benyomja a visszacsapó szelepet, nyitja a gáz útját.
7. Nyissa ki a szelepet max. két fordulatra *(ezzel teljes keresztmetszetében nyitott)*.
8. Ellenőrizze szappanos vízzel a szerelés tömörségét *(ha tömörtelen, azonnal zárja el a palack szelepét, tilos elindítani a targoncát)*.
9. Ha a gáz nem szívárog, elindíthatja a targoncát.

FIGYELMEZTETÉS!

- Palackcsere csak álló motornál végezhető.
- A palackcsere előtt ellenőrizze, nincs-e nyílt láng a közelben (tűz, parázs, cigaretta, stb.).
- A targoncát elindítani csak a gázellátórendszer ellenőrzött, szivárgásmentes állapotában lehet.
- Üzemelés közben a legkisebb szivárgás észlelése esetén a targoncát azonnal le kell állítani, a szelepet elzárni és csak a szivárgás megszüntetése után lehet újraindítani.
- Veszélyhelyzet esetén hívja a **06 (40) 200-029** KÉK telefonszámot.
- A gázpalack robbanását, üzemeltethetőségét megszüntető sérülését vagy személyi sérülést okozó meghibásodását az illetékes Területi Műszaki Biztonsági Felügyelőségnek is haladéktalanul be kell jelenteni.

UN 1965 SZÉNHYDROGÉN-GÁZ KEVERÉK, CSEPPFOLYÓSÍTOTT, M.N.N.,
A1 keverék, 2.1.

Forgalmazó : TOTAL HUNGARIA Kft., 2040 Budaörs, Edison u. 2.
Budapest, 2005. 02. 11.