

Kezelési és használati útmutató PB-gázpalackhoz

A PB-gáz a levegőnél nehezebb, gyúlékony gáz!

Összetétel: propán és bután gázkeverék. Ne tárolja vagy használja a palackot talajszintnél mélyebben fekvő helyiségekben! Gázszivárgás esetén életveszélyes és tilos elektromos szikra előidézése.

I. PB-gázpalack leszerelése:

- A palackszelep nyitásához, zárásához semmiféle segédeszközt ne használjon.
- Kézzel zárja el a palack szelepét és ellenőrizze, hogy a gázkészülék lángja kialudt-e.
- Ha a szelep zárt állásánál a készülék lángja nem alszik el, ne szerelje le a nyomáscsökkentőt, hanem hívja a 06-40/200-029-es KÉK számot!
- Ha a láng elaludt, zárja el a gázkészülék összes csapját.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e a közelben nyílt láng (tűz, cigaretta, parázs, stb...).
- Szerelje le a nyomáscsökkentőt a palackról a 27-es villáskulcs segítségével.
- Helyezze vissza a műanyag záróanyát (vakanyát) és a szelepvédő sapkát az üres palackra.

II. PB-gázpalack felszerelése:



1. Nézze meg, hogy nincs-e a közelben nyílt láng vagy parázs. Bizonyosodjon meg a zárófólia sértetlenségéről, csak ezután szedje le. Ha lehet, a zárófólia leszedése nélkül ellenőrizze a szelep működő-képességét úgy, hogy először kissé nyissa meg, majd zárja el újból. Ha nem tudja nyitni, majd visszazárni, vigye vissza hibás palackként a cseretelepre vagy hívja a 06-40/200-029-es KÉK számot. A nyitás-zárás ellenőrzését kézzel végezze.




2. Zárt szelepellásnál 27-es villáskulcs segítségével óvatosan csavarja le a műanyag záróanyát!



3. A nyomásszabályzó csatlakoztatásakor ellenőrizze a tömítőgyűrű épségét. Annak bármilyen sérülése esetén a régijt távolítsa el és használjon újat. Csak jól működő nyomásszabályzóval használja a palackot!



4. A nyomáscsökkentő hollandi anyát kézzel balra forgatva szerelje össze a palack szelepének menetes csomkjával és 27-es villáskulccsal óvatosan húzza meg, majd nyissa ki kézzel a palack szelepét. A szelep nyitását legfeljebb 2 teljes fordulattal végezze, az óramutató járásával ellentétes irányba. Ellenőrizze a gázkészülék csapjának zárt állapotát.



5. Győződjön meg a csatlakozás szivárgásmentességéről szappanhabos oldattal! Buborékképződés esetén zárja el a gázszelepet és vegye figyelembe a palack leszerelésére vonatkozó utasítást! A nyomáscsökkentő, a tömlő és a tömítőgyűrű környéki szivárgásnál cserélje ki azokat újra! Ha az ellenőrzésnél nem talál szivárgást, a palackja használatra kész állapotban van.



6. Használat kezdetekor kézzel nyissa a szelepet a szelepkeréken jelölt irányba legfeljebb 2 teljes fordulattal és gyújtsa meg a lángot! A szelep ilyenkor már teljesen nyitott állapotban van! Használat befejezésekor először a palack szelepét, majd a készülék csapját zárja el!

Figyelem! A szelepkeréken zöld körrel jelölt palackok szelepét áramláskorlátozóval láttuk el, tovább növelve a palack használatának biztonságát. Az áramláskorlátozóval a palack fel- és leszerelése is biztonságosabbá válik, a csatlakoztatott készülék rendeltetésszerű ellátása mellett.

Fontos! A gázpalackot álló helyzetben, szobahőmérsékleten, háztartási felhasználásra méretezték. Ettől eltérő mennyiségi vagy nyomásigény esetében használjon propántöltetet és ipari nyomáscsökkentőt. A gázpalackot ne melegítse! Rendszeresen ellenőrizze a nyomáscsökkentőt és a gáztömlőt. Javasoljuk az 5 évenkénti lecserelésüket. A palacktesten, a palackszelepnél észlelt szivárgás esetén azonnal vigye ki a palackot a szabadba és hívja a (06)40/200-029-es KÉK számot! Ha a felszerelt palacknál észlel szivárgást, akkor vegye figyelembe a palack leszerelésére vonatkozó utasítást. Egyéb esetben a palackot vigye vissza a forgalmazó gázcseretelepre! Vetessen fel „FELÜLVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV”-et. A gázpalackkal történő rendkívüli eseményeket a KÉK számra (06-40/200-029) és az illetékes MKEH Mérésügyi és Biztonsági Hatóságnak is haladéktalanul be kell jelenteni.



MSZ 1601



TOTAL HUNGARIA Kft., 2040 Budaörs, Edison u. 2.

Érvényes: 2007. január 1-től visszavonásig. Kiadásért felelős: Agócs Bertalan, biztonsági és minőségi igazgató.

Egyéb információk: www.totalgaz.hu